

10-52-40



Aufgrund der Möglichkeit zur Noteinspeisung der Bohrbrunnen im Stadtgebiet wurde die Beladung ergänzt.

Das NATO-Kabel wurde aus der Kiste 1.3 entnommen und ist in das leer Fach rechts neben den Benzinkanister umgelagert worden.

In der Kiste 1.3 lagert die 16A Leitung zur Gebäudeeinspeisung. Ergänzt wurde hier eine 32A Verlängerungsleitung mit 10m Länge, sowie eine 32A Adapterleitung mit 2m Länge zur Noteinspeisung der Bohrbrunnen.

Hinweis: Die Einspeisung der Brunnen darf nur über diese Adapterleitung erfolgen!

